

ISTNIEJĄCE OKNO PRZYSTOSOWAĆ  
DLA POTRZEB ODDYMIANIA  
ZAWIASY U DOŁU OKNA  
WYMIARY SKRZYDEŁ 1,30x0,50  
SIŁOWNIK DO SKRZYDŁA KA-32/500

WYMIAR KLATKI  
SCHODOWEJ NA II PIĘTRZE  
8,40m x 3,05m

PION Z I PIĘTRA  
1 x HDGs 3x2,5mm<sup>2</sup>  
PION NA I PIĘTRZE  
1 x HTKSH 3x2x0,8mm<sup>2</sup>  
1 x HDGs 3x1,5mm<sup>2</sup>

POMIESZCZENIE  
NR 44

POMIESZCZENIE  
SOCJALNE NR 47

POMIESZCZENIE  
SALI NR 45

KORYTARZ

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI  
NA NOWE DRZWI O ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ EI30 "90"

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

POMIESZCZENIE  
NR 48

POMIESZCZENIE  
NR 49

46 GABINET  
PIELĘGNIARKI

PRZEJŚCIE  
DO SZKOŁY

|                        |  |                 |         |
|------------------------|--|-----------------|---------|
| OBIEKT:                | Przbudówka szkoły w Bobolicach przy ul. Szkolnej 1 |                 |         |
| TREŚĆ:                 | Instalacja oddymiania na II piętrze                |                 |         |
| WYKONAWCY OPRACOWANIA: | NUMER UPRAWNIENI:                                  | DATA:           | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ:           | mgr inż. Krzysztof Niedziela                       | D 423/02 CNBOP  | 05/2011 |
| SPRAWDZIŁ:             | mgr inż. Andrzej Surmik                            | UAN/N/210/57/89 | 05/2011 |