

Bobolice, dn.16.07.2008r.

INŚ.GWU.3420.187-3/08

Wg rozdzielnika

Dot. Zamówienia Publicznego - „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach w ramach programu <Moje boisko ORLIK 2012>”.

W nawiązaniu do przesłanej Państwu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Bobolice działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), informuje, że udziela wyjaśnień na zadane w dniu 16.07.2008 r. zapytanie Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści specyfikacji w następujący sposób:

**Pytanie**

„Czy Zamawiający dopuszcza także nawierzchnie w technologii EPDM o parametrach

Twardość ShA  $50 \pm 3$

Ścieralność  $\leq 0,15$

oraz pozostałych parametrach w granicach wymogów Zamawiającego?”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni w technologii EPDM o parametrach:**

**Twardość ShA  $50 \pm 3$**

**Ścieralność  $\leq 0,15$ .**

**Pozostałe parametry nawierzchni w technologii EPDM wskazane w SIWZ pozostają bez zmian.**

BURMISTRZ BOBOLIC

SYLWESTER SOBAŃSKI