

13  
Białogard, dn. 06.11.2008r.

INWESTOR: /dla RWiK Sp. z o.o./  
Biuro Projektowo-Usługowe  
Elżbieta Klimek  
ul. Grunwaldzka 6  
75-241 Koszalin

Znak: 60-IV.1/08/TI

## WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej;

Położonego: Wojęcino - Bożniewice, działki nr: 6/6, 6/4, obr. Wojęcino, 373/1, 372, 382, 371/12,  
371/16, 371/13, 371/15, obr. Dargiń;

1. Do sieci miejskiej a) istniejącej b) programowej

1.1. Wodociąg:

Węzeł 1- Ø 80mm, śr.ciśn. - MPa, wykonany z stal., w ul. -, działka nr 6/4;

Węzeł 2-Ø 90mm, śr.ciśn. - MPa, wykonany z PCV, w ul. -, działka nr 371/13;

1.2. Kanał sanitarny: a) istniejącej b) programowej

Ø mm wykonany z -, w ul. -,

1.3.

- miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej

Dot. punktu 1.1. - węzeł 1 - zaprojektować włączenie do istniejącej instalacji SUW w Wojęcinie;

2. Warunki dotyczące składu i stanu ścieków i ich zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej

3. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania zewnętrznych sieci i przyłączy do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1. Trasy projektowanych sieci i przyłączy należy uzgodnić z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego (ZUDP).

3.2. Przyłącza wodociągowe należy projektować z materiałów z atestem PZH.

3.3. Do studzienek kanalizacyjnych zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego (WUKO) dla wykonywania prac konserwacyjnych.

3.4. Przykrycie sieci i przyłączy wodociągowych powinno wynosić minimum 1,30 m, a sieci i przyłączy kanalizacyjnych minimum 1,20 m.

3.5. Wodomierz główny powinien być umieszczony w piwnicy budynku za pierwszą ścianą lub w przypadku budynku niepodpiwniczonego, w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, oraz powinien być zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskażeniowym od strony instalacji wewnętrznej.

3.6. W przypadku przy odległości budynku od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy /drogi/ większej niż 15 m należy wodomierz umieścić w studzience wodomierzowej szczelnej wykonanej jako monolitycznej (z tworzyw sztucznych, polimerobetonów itp.)

3.7. Zabrania się odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do przewodów kanalizacji sanitarnej.

3.8. Szczegółowe warunki odprowadzania ścieków:

- bytowe z obiektów mieszkalnych, handlowych i użyteczności publicznej - bez dodatkowych warunków,

Za zgodność z oryginałem  
Elżbieta Klimek

0.3.11.2009