

- ścieki z obiektów usługowych i gastronomicznych, zawierające tłuszcze i/lub substancje ropopochodne – wymagają podczyszczenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej,
  - ścieki przemysłowe – warunki ustala się indywidualnie po określeniu składu i stanu ścieków.
- 3.9. Przyłącze kanalizacji sanitarnej po wyjściu z budynku powinno posiadać studzienkę rewizyjną, o ile to możliwe na granicy nieruchomości gruntowej, w celu umożliwienia prac konserwacyjnych. Ściany i dna studzienek powinny być szczelne i wykonane z materiałów odpornych na działanie ścieków i wód gruntowych.
- 3.10. Projekt budowlany – branżowy wymaga uzgodnień przez RWiK.
- 3.11. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy powiadomić RWiK oraz dołączyć:
- kserokopię pozwolenia budowlanego / zgłoszenia na budowę,
  - egzemplarz projektu budowlanego – branżowego uzgodnionego przez RWiK i w ZUDP.
- 3.12. Włączenie do sieci wykonuje odpłatnie wyłącznie RWiK.
- 3.13. Odbiór przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robót ulegających zakryciu należy zgłosić do RWiK.
- 3.14. Włączenia przyłączy do eksploatacji dokonują wyłącznie pracownicy RWiK:
- w przypadku przyłącza wodociągowego po:
    - wykonaniu prób ciśnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru – robót ulegających zakryciu,
    - odbiorze – robót ulegających zakryciu,
    - przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna, kosztorys i itp.),
    - wykonaniu badań bakteriologicznych wody z przyłącza,
    - zawarciu umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków (na czas budowy).
  - w przypadku przyłącza kanalizacyjnego po:
    - odbiorze – robót ulegających zakryciu,
    - przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna, kosztorys i itp.),
    - zawarciu umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków (na czas budowy).
- 3.15. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków naliczane będą kary w/g aktualnie obowiązujących przepisów, co nie wyklucza odciążenia dostawy wody i odbioru ścieków.
- 3.16. W przypadku wykonania włączenia bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na budowę lub samowolnego manipulowania na sieci będącej w posiadaniu RWiK, zostanie wszczęta procedura karna przewidziana ustawą oraz nastąpi zgłoszenie do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.
4. Wydane warunki techniczne przyłącza(y) tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
5. W pozostałych kwestiach nieregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące (prawo budowlane).
6. Ustalenia dodatkowe:

Specjalista ds. Technicznych  
  
mgr inż. Emilia Mostowska

Otrzymują:  
adresat