

energetyka

Energo Operator SA
Oddział w Koszalinie
Rejon Energetyczny
Szczecinek
ul. Kaszubska 24 A
78-400 Szczecinek
NIP 583-000-11-90

- Uzgodniono z uwagami
- O zamiarze prowadzenia robót należy powiadomić Rejon Energetyczny w Szczecinku na 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem
 - Przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnych urządzeń elektroenergetycznych metodą przekopu próbnego
 - Należy zachować normalne odległości od urządzeń elektroenergetycznych
 - Prace w pobliżu w/w urządzeń należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności
 - Kolizje w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w RE Szczecinek i sporządzić protokół odbioru
 - UWAGA:** W miejscu projektowanych sieci mogą występować urządzenia elektroenergetyczne nie będące naszą własnością, zaś lokalizacje urządzeń wskazane na mapie mogą odlegać od rzeczywistego usytuowania w terenie.

19.02.2009,
Inżynier
Działu Eksploatacji i Rozwoju
Włodzisław Krupecki

ZOD „Północ”

ZOD „PÓLNOC” Sp. z o.o.
NIE UZGADNIA // bez uwagami:
jak w treści pieczętki na mapie projektu

16.02.09
Dawid Kuciński

wodociągi i kanalizacja
REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SP. z o.o.

Rejon Nr 4 76-020 BOBOLICE
ul. Mickiewicza 3a tel/fax 072-313 79 92
ul. Jana Pawła II 5a tel/fax 072-313 44 76 59
REGON 143305571 NIP 072-000-62-06

Uzgodniono bez uwag
23.02.2009

KIEROWNIK PRAC
W BOBOLICACH
Henryk Niwinski

drogi

URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
76-020 BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1
POWIAT KOSZALIN

19.02.2009r. Uzgodniono z uwagami
Przed rozpoczęciem robót wystąpić
z wnioskiem do Urzędu Miejskiego
w Bobolicach o warunki zajęcia
pasa drogowego (ob. 382)

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: bez uwag, z uwagami jak w protokole, nie uzgadnia

ZAŁĄCZNIK

Zup. Starosty Koszalińskiego

Z uwagami/ bez uwag*
Jadwiga Nowaczyk

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z uwagami/ bez uwag*

Podpisy członków Zespołu

Wydział Architektury i Budownictwa

1.
architektura i budownictwo

powiatowy Inspektor

nadzór budowlany i inż.

2.
zarząd dróg

Przewodniczący ZUDP

Zup Starosty Koszalińskiego

Jadwiga Nowaczyk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

W zakresie dróg powiatowych uzgadniam

Z uwagami/ bez uwag*

W przypadku prowadzenia inwestycji w pasie drogowym i jego sąsiedztwie, roboty należy wykonywać spełniając następujące warunki:

- prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz innymi rozporządzeniami z nimi złączonymi,
- uzyskać wszystkie dodatkowe niezbędne uzgodnienia i decyzje Zarządcy drogi,
- prowadzić przejścia urządzeniami infrastruktury pod nawierzchniami twardymi przeciskami sterowanymi w osłonach
- wykonywać wykopy wznosząc grunt na przepuszczalny i zagęszczając go w 1,0.
- przywrócić użytkownik pas drogowy do stanu pierwotnego.
-

19.02.2009

data i podpis