

Do wiadomości :

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136, 75-620 Koszalin.
2. Starosta Powiatowy w Koszalinie, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin.

Sprawę prowadzi :

Ireneusz Bielecki – inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
UM Bobolice pok. Nr 19, tel. (094) 345 84 26, e-mail i.bielecki@bobolice.pl

Załącznik do decyzji Nr INŚ.IB.7625-17/5/09

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej z Bożniewic do Wojęcina”.

Projektowana sieć wodociągowa z miejscowości Bożniewice do Wojęcina wykonana zostanie z rur PE de 90 i zlokalizowana jest częściowo na terenie zabudowanym w miejscowości Bożniewice, następnie na terenie niezabudowanym i przebiegać będzie przez działki nr 6/6, 6/4, obręb Wojęcino oraz 373/1, 372, 382, 371/12, 371/16, 371/13, 371/15 obręb Dargiń
Długość projektowanej sieci -3098 mb.

Roboty ziemne projektuje się jako mechaniczne, przy zastosowaniu koparki o małym naczyniu roboczym oraz ręcznie w rejonach występowania zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. Po robotach ziemnych wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Całość robót ziemnych prowadzona będzie zgodnie z normą PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcją montażową układania w gruncie rur dostarczoną przez producenta rur.

W czasie trwania budowy, zapotrzebowanie na wodę oraz energię zaspokajane będzie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej w rejonie budowy.

Wykonawca robót zobowiązany będzie do poinformowania właściciela działki, na której planowany jest zrzut wód z odwodnień o planowanym odprowadzeniu wód i uzyskaniu na to jego zgody. Po zakończeniu etapu budowy wodociągu i przeprowadzeniu prawidłowej rekultywacji terenu, środowisko gruntowo - wodne może funkcjonować bez zakłóceń.

Cała inwestycja przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego.

Inwestycja nie narusza także obiektów podlegających ochronie zabytków.

Cały układ sieci wodociągowej poddany zostanie próbie na szczelność.

Po wykonaniu całości inwestycji nie przewiduje się wprowadzania do środowiska w sposób „niezorganizowany” żadnych substancji związanych z omawianą inwestycją.

Planowana inwestycja leży poza obszarem ochronnym Natura 2000.

Najbliżej położony Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH320022 „Dolina Radwi Chocieli i Chotli” leży około 200 m od projektowanej inwestycji.

Projektowany wodociąg układany będzie w wykopach wąskoprzestrzennych zlokalizowanych na gruntach rolnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew.

W związku z tym realizacja projektowanej inwestycji nie będzie związana z ingerencją w żadne ważne z przyrodniczego punktu widzenia siedliska w jej otoczeniu, jak też nie będzie wywierała na nie negatywnego wpływu. Inwestycja ta nie będzie powodowała:

- pogarszania klimatu akustycznego oraz nie będzie źródłem przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu w środowisku,
- pogarszania stanu czystości powietrza atmosferycznego w otoczeniu,
- zmiany stosunków gruntowo – wodnych w granicach wyznaczonego terenu i w otoczeniu.

mgr inż. Sławomir Klimmek

18 SIE 2009