



WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **30.01.2015 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice**” na **Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej Stare Borne – Drzewiany**, w poniższym zakresie:

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału i jakiej średnicy należy przyjąć do wyceny studnie wodomierzowe oznaczone jako SW1 i PW5-sw, ponieważ brak jest takich informacji w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 2

Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych schematu studni wodomierzowych – brak jest informacji na temat wyposażenia tych studni (np. jaki wodomierz, zawory itp.).

Pytanie nr 3

Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych schematów węzłów przyłączy wodociągowych.

Pytanie nr 4

Jaką grubość podsypki i zasyпки należy przyjąć do wyceny ponieważ brak jest tych informacji w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej oraz jakie parametry powinno spełniać powyższe kruszywo.

Pytanie nr 5

Które hydranty nadziemne należy wycenić jako ppoż koloru czerwonego i jako odpowietrzające na sieci koloru niebieskiego.

Pytanie nr 6

Jakie parametry powinna posiadać rura wodociągowa, ponieważ występują rozbieżności w opisie projektu budowlanego (strona 3 i 4).

Pytanie nr 7

Jakimi parametrami powinna charakteryzować się rura osłonowa PE – poza średnicą brak dodatkowych informacji w projekcie budowlanym.

na które udziela się następującej odpowiedzi (pkt 1 – 7):

Zamawiający w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji SIWZ z dnia 10.02.2015 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Włatek-Ubysz

(podpis kierownika Zamawiającego)