

Nr sprawy: ZP.271.772.2013.IZ.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zawiadamia się, że w dniu **30.08.2013 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Bobolice - etap IV**” w poniższym zakresie:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych znajdujących się na terenach nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Bobolice – ETAP IV zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o sprecyzowanie zapisu punktu odnoszącego się do warunków realizacji zadania, tj.:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektów budowlanych i mienia w nich się znajdującego, w szczególności przed opadami atmosferycznymi, w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Czy wykonawcy są zobowiązani do zabezpieczenia dachu obiektu budowlanego folią po przeprowadzonym demontażu wyrobów zawierających azbest?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia każdego obiektu budowlanego w przypadku:

1. niezakończenia robót rozbiórkowych bez względu na przyczynę na danym budynku w ciągu jednego dnia. Należy wtedy zabezpieczyć folią dach budynku po zakończeniu robót rozbiórkowych w danym dniu do czasu całkowitego zakończenia rozbiórki.
2. rozpoczęcia robót rozbiórkowych i wystąpienie w ich trakcie jakichkolwiek niesprzyjających warunków atmosferycznych w tym m. in.: wszelkiego rodzaju opady i silne powiewy wiatru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do dodatkowego zabezpieczenia dachu obiektu budowlanego folią po prawidłowo przeprowadzonym demontażu wyrobów zawierających azbest.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiaterska-Uhysz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)