

Nr sprawy: ZP.271.779.2013.IZ

Bobolice, dnia 01.10.2013 r.

WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38. Ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Zawiadamia się, że w dniu 30.09.2013 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „Dostawa kontenerów do Klanina” w poniższym zakresie:

**Zwracam się z pytaniami do przetargu Dostawa kontenerów do Klanina.**

- 1. Czy blachy elewacyjne mogą być zamontowane w konstrukcję nośną, wtedy konstrukcja jest widoczna. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane w branży kontenerowej.**
- 2. Czy przyłącza będą doprowadzone bezpośrednio do budynku. Prosimy o więcej informacji.**

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Blachy elewacyjne mogą być zamontowane w konstrukcję nośną budynku przy zachowaniu minimalnych parametrów technicznych określonych w SIWZ między innymi, przenikalności termicznej podłóg, ścian i dachu.
2. Przyłącza będą wykonane przez Zamawiającego i doprowadzone do budynku w miejsce wskazane przez Wykonawcę na rzucie fundamentów.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr inż. Gracyna Włatek-Ułysz*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)