

Nr sprawy: ZP.042.7.2020.IZ

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **21.12.2020 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. **„Remont dróg gminnych – ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reymonta w m. Bobolice”** w poniższym zakresie:

1. Jeżeli wykonawca wybierze wariant jezdni z nawierzchni bitumicznej, czy należy wykonać krawężniki ograniczające jezdnię?

**na które udziela się następującej odpowiedzi na pytania:**

Patrz odpowiedź II wyjaśnienia SIWZ pkt 5. Jeżeli chodzi o krawężniki to zgodnie z dokumentacją projektową krawężniki należy wykonać obustronnie na całej długości.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr inż. Grażyna Wiater*

(podpis kierownika Zamawiającego)