



**UWAGA:**

Ze względu na planowaną (jeszcze nie zrealizowaną) modernizację stacji wodociągowej, projektuje się czasowe rozwiązanie polegające na włączeniu projektowanej sieci wodociągowej w istniejący przewód stalowy Dn 150mm przed budynkiem stacji.

Przed przystąpieniem do prac włączeniowych należy dokonać próbných przekopów celem dokładnej lokalizacji istniejącego wodociągu stalowego Dn 150mm